

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS SC0668-10

med beslut om tillverkningskontroll enligt 8 kap, 22 och 23 §§ Plan- och Bygglagen (2010:900), PBL

## Dörr typ EI<sub>2</sub>90-1 Teckentrup 72-E

|                                       |   |                                       |       |                        |        |
|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------|------------------------|--------|
| Innehavare                            | Teckentrup GmbH & Co. KG, Industriestrasse 50, DE-33415 Verl-Sürenheide<br>Tel: +49 05246 504-0, fax: +49 05246 504-230,<br>E-post: <a href="mailto:info@teckentrup.biz">info@teckentrup.biz</a> , Internet: <a href="http://www.teckentrup.biz">www.teckentrup.biz</a><br>VAT number: HR Gütersloh A 4173.   |                                       |       |                        |        |
| Information lämnas av                 | Teckentrup Scandinavia AB, Täljstensvägen 2, 443 61 Stenkullen.<br>Tel: 0302-60 95 00<br>E-post: <a href="mailto:info@teckentrup.se">info@teckentrup.se</a> , Internet: <a href="http://www.teckentrup.se">www.teckentrup.se</a>  |                                       |       |                        |        |
| Produkt                               | Skjutdörr typ EI <sub>2</sub> 90-1 Teckentrup 72-E, enkelbladig ståldörr med fyllning av stenull med minsta nominell densitet 150 kg/m <sup>3</sup> och gipsskiva.<br>Maximal väggöppning storlek B × H, 4875 × 5250 mm eller 4155 × 7500 mm för enkelbladiga skjutdörrar. Brandteknisk klass EI <sub>2</sub> 90/A90.                                       |                                       |       |                        |        |
| Avsedd användning                     | Brandcellsavskiljande dörr i byggnader.   |                                       |       |                        |        |
| Handelsnamn                           | EI <sub>2</sub> 90-1 Teckentrup 72-E.   |                                       |       |                        |        |
| Godkännande                           | Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):<br><table><tr><td>Brandteknisk klass EI<sub>2</sub>90</td><td>5:231</td></tr><tr><td>Brandteknisk klass A90</td><td>5:2311</td></tr></table> | Brandteknisk klass EI <sub>2</sub> 90 | 5:231 | Brandteknisk klass A90 | 5:2311 |
| Brandteknisk klass EI <sub>2</sub> 90 | 5:231   |                                       |       |                        |        |
| Brandteknisk klass A90                | 5:2311  |                                       |       |                        |        |
| Tillhörande handlingar                | ”Monterings- och underhållsanvisning för brandskjutportar/rökskydd”, daterad 06.2012, 56 sidor.   |                                       |       |                        |        |
| Kontroll                              | Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2010-05-28 med diarienummer 210-10-0070 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.  |                                       |       |                        |        |

- Kontroll fortsättning** Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.
- Tillverkare** Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Teckentrup GmbH & Co. KG, Verl-Sürenheide, Tyskland.
- Märkning** Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad dörr och omfattar:

Innehavare/Tillverkningsställe

**Teckentrup GmbH &  
Co. KG, Verl-Sürenheide**

Boverkets inregistrerade varumärke  
Certifieringsorgan och ackrediteringsnummer  
Produktens typbeteckning  
Typgodkännandets nummer  
Brandteknisk klass  
Löpande tillverkningsdatum  
Kontrollorgan

**+**  
**SP SITAC 1002**  
**EI<sub>2</sub>90-1 Teckentrup 72E**  
**SC0668-10**  
**EI<sub>2</sub>90/A 90**  
**datum**  
**SP**

- Bedömningsunderlag** Rapporter. 3175/307/07 och 3423/202/08 från MPA iBMB, Braunschweig, Tyskland. Ritningar enligt "Ritningsförteckning för dörren EI<sub>2</sub>90-1 Teckentrup 72-E" daterad 2012-04-18.
- Kommentarer** Monteringsanvisning ska medfölja varje levererad dörr. Stenullsisoleringen i dörrarna ska vara CE-märkt och uppfylla kraven för klass A1.
- Giltighetstid** Godkännandet gäller t o m 2018-06-24

Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.

  
Håkan Thiman

  
Ingvar Pettersson